



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones del suministro a contratar se encuentran relacionadas en la ficha técnica realizada por la Secretaría de Planeación y Política Sectorial, la cual tiene detalles de las características mínimas y especificaciones requeridas para el correcto funcionamiento del alumbrado público.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	KITS DE SODIO DE 70W (INCLUYE ARRANCADOR PARALELO, CONDENSADOR DE 10 MICROFARABIOS, BALASTO REACTOR).	UND	178
2	KITS DE SODIO DE 150W (INCLUYE ARRANCADOR PARALELO, CONDENSADOR DE 20 MICROFARABIOS, BALASTO REACTOR).	UND	26
3	FOTOCELDA	UND	134
4	CONECTOR BIMÉTALICO No. 3	UND	267
5	BOMBILLO DE SODIO DE 70 W	UND	178
6	BOMBILLO DE SODIO DE 150 W	UND	26
7	CABLE DE COBRE N° 12	ROLLO	2
8	BASE PARA FOTOCELDA	UND	134

Ing. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial