

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GC-P5
		Versión	01
CONTRATACIÓN		Fecha	19-12-2014
		Página 1 de 2	



FICHA TÉCNICA

PROCESO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
VALOR	VEINTI DOS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$20.800.000,00)
PLAZO:	VEINTE (20) DIAS


ITEM	501
CANTIDAD	1
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Aire acondicionado Split inverter 220v de 12000BTU. Suministro e instal.
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCIÓN	Material de la Tubería: Cobre Tipo de Motor del Aire Acondicionado: Inverter Capacidad de Enfriamiento: 12000 BTU Refrigerante: R410 Consumo Mínimo energético: 143.48 kWh/Mes aprox. Eficiencia Energética: D Voltaje: 220 V Garantía del fabricante: 12 meses Tipo de Aire Acondicionado: Split
REFERENCIA FOTOGRÁFICA	

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GC-P5
		Versión	01
CONTRATACIÓN		Fecha	19-12-2014
		Página 2 de 2	



FICHA TÉCNICA

ITEM	502
CANTIDAD	1
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Aire acondicionado Split inverter 220v de 18000BTU. Suministro e instal.
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
DESCRIPCIÓN	Material de la Tubería: Cobre Tipo de Motor del Aire Acondicionado: Inverter Capacidad de Enfriamiento: 18000 BTU Refrigerante: R410 Voltaje 220 V Garantía del fabricante: 12 meses Tipo de Aire Acondicionado: Split Clasificación energética: C
REFERENCIA FOTOGRÁFICA	


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial