

Yopal, Diciembre de 2021

Señores.
SISOFT.
E S M

COTIZACIÓN. 425

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de 12kva atsei. • Revisión de las conexiones eléctricas, fusibles, transformadores, inductancias, puntos de monitoreo y estático. • Inspección y calibración de Board's, capacitores, ventiladores, transformadores, componentes del inversor y cargador de baterías. • Chequeos electrónicos de enfriadores, fuentes de poder, fusibles de los filtros de entrada y DC, fusibles de los filtros de salida, resistencia de dispersión de los SCR's, impedancia de los diodos. • Limpieza de las áreas aspirables, lavado de tapas extraíbles, conexiones de Board's y filtros. • Verificación y ajuste de la fuente de bajo voltaje. • Chequeo y ajuste operacional de la parte rectificadora. Cambio de conectores de baterías junto con su remplazo; re calibración de parámetros de cargados de baterías. Voltaje de salida en 172.8 motivo por el cual se averiaron las actuales baterías.	1	840.000	840.000
2	Suministro de batería seca de libre mantenimiento referencia 12vdc- 18Ah	12	145.200	1.742.400
			Subtotal.	2.582.400
			I.V.A. 19%	490.656
			Total	3.073.056

Nos permitimos cotizar el siguiente servicio para su análisis y aprobación.

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: 100% pago con orden compra

TIEMPO DE ENTREGA (8) DIAS HÁBILES

VALIDEZ DE LA OFERTA (8) DIAS

Esperamos contribuir con el buen desarrollo de sus actividades



Luis Giraldo Carreño Guzmán
Jefe de Mantenimiento